

# 質問回答書

平成 30 年 10 月 18 日

各 位

有限会社 花工房すなが  
代表取締役 須永 健司

工事名称 低コスト耐候性ハウス新築工事（花工房すなが）  
工事場所 鴻巣市市ノ縄字下耕地 90-1、-2 地先

| 質 問   | 回 答                                      |
|---|--|
| No.1「1. 温室構造」<br>骨材のサイズが明記されていますが、各構造計算に基づき耐風速 50m/sec を超える設計であれば鋼材の種類は問わないものと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。                              |
| No.3「7. ベンチ設備」、移動スチールベンチ図面<br>ベンチの骨材、形状が明記されていますが、メーカー設計でよろしいでしょうか。                         | ベンチ巾、長さ、高さに変更が無く、強度に問題がなければ構いません。        |
| 工事明細書「12.暖房設備工事一式」<br>フルタ社のハウスヒーターに煙室は取付できないと思いますが、どのように取付をするのでしょうか。                        | ご指摘のとおり取付できません。工事明細書「12 暖房設備工事一式」を差替えます。 |
| ベンチ工事に整地は含まれますでしょうか。  | 利用に支障の無い程度の整地、転圧を想定しております。               |
| 以下余白  |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |