平成30年度　各水質監視装置 水質基準項目検査 年間最大値

番号	項　目	水質基準値	単 位	東小	常光小	あじさい	宮地	新宿第一	小谷南	茜通り	境第三	検査回数
	残留塩素	－	mg/l	1.13	0.78	0.82	0.72	0.56	0.79	0.78	0.69	12
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
7	ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001	4
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.02未満	2.29	1.01	1.62	2.56	2.09	1.14	1.00	4
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.12	0.07	0.11	0.05未満	0.07	0.07	0.07	4
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.04	0.08	0.07	0.07	0.05	0.07	0.07	0.08	4
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
21	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.14	0.10	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	4
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.002未満	0.012	0.009	0.012	0.004	0.015	0.011	0.006	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.010	0.006	0.008	0.003未満	0.01	0.006	0.003未満	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.004	0.006	0.006	0.007	0.001	0.004	0.008	0.008	4
26	臭素酸	0.01以下	mg/l	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.011	0.027	0.022	0.030	0.008	0.028	0.030	0.025	4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.008	0.004	0.007	0.003未満	0.009	0.006	0.004	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.001	0.010	0.008	0.010	0.002	0.009	0.009	0.007	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.006	0.001未満	0.003	0.004	0.001未満	0.001未満	0.004	0.004	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	71.6	15.7	36.8	46.4	16.6	22.2	36.4	27.7	4
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
38	塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	61.0	26.7	41.2	42.0	13.9	20.9	39.0	28.8	12
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	92	82	87	87	85	89	88	77	4
40	蒸発残留物	500以下	mg/l	318	184	224	274	168	181	233	186	4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	.000001未	.000001未	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000002	.000001未	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	1.1	0.6	1.0	0.2	0.8	0.7	0.6	12
47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.9	7.2	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	12
48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
51	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12