

番号	項目	基準値	東小	常光小	あじさい	宮地	新宿第一	小谷南	茜通り	境第三	最大値
	水温		25.9	30.9	27.1	31.1	26.7	33.2	29.4	31.2	33.2
	残留塩素		0.73	0.77	0.66	0.72	0.53	0.65	0.70	0.65	0.77
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	4	4
2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.8	2.1	0.8	2.0	2.6	2.1	0.6	1.0	2.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	0.11	<0.08	0.11	0.09	0.10	<0.08	<0.08	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.14	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.11	0.14
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004	0.026	0.010	0.026	0.009	0.032	0.010	0.013	0.032
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002	0.014	0.006	0.013	0.004	0.015	0.005	0.006	0.015
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.006	0.007	0.008	0.007	0.003	0.008	0.012	0.013	0.013
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.005
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.018	0.046	0.031	0.047	0.018	0.058	0.038	0.044	0.058
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.013	0.007	0.011	0.003	0.010	0.003	0.004	0.013
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.006	0.015	0.009	0.015	0.006	0.018	0.0		

番号	項目	基準値	東小	常光小	あじさい	宮地	新宿第一	小谷南	茜通り	境第三	最大値
	水温		25.9	30.9	27.1	31.1	26.7	33.2	29.4	31.2	33.2
	残留塩素		0.73	0.77	0.66	0.72	0.53	0.65	0.70	0.65	0.77
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	4	4
2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.8	2.1	0.8	2.0	2.6	2.1	0.6	1.0	2.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	0.11	<0.08	0.11	0.09	0.10	<0.08	<0.08	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.14	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.11	0.14
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004	0.026	0.010	0.026	0.009	0.032	0.010	0.013	0.032
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002	0.014	0.006	0.013	0.004	0.015	0.005	0.006	0.015
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.006	0.007	0.008	0.007	0.003	0.008	0.012	0.013	0.013
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.005
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.018	0.046	0.031	0.047	0.018	0.058	0.038	0.044	0.058
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.013	0.007	0.011	0.003	0.010	0.003	0.004	0.013
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.006	0.015	0.009	0.015	0.006	0.018	0.011	0.013	0.018
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.009	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	0.006	0.005	0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	69.9	15.9	39.4	16.4	17.6	19.8	38.9	28.3	69.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	66.4	29.2	40.4	30.6	18.7	24.1	41.1	30.8	66.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	96.2	77.5	89.9	77.6	89.1	84.5	88.8	77.5	96.2
40	蒸発残留物	500mg/l以下	303	173	222	172	174	178	213	186	303
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/l以下	0.7	1.0	0.7	0.9	0.7	1.0	0.5	0.7	1.0
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	7.2	7.8	7.4	7.6	7.6	7.9	8.0	8.0
48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49	臭気	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1