

令和2年度 各水質監視装置 水質管理目標設定項目検査結果

番号	項 目	目標値	単 位	東小	常光小	あじさい	宮地	新宿第一	小谷南	茜通り	境第三	最大値	
	採水日	－	－	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月16日	6月16日	6月16日	6月16日	－	
	水温	－	℃	22.7	22.6	21.5	24.5	20.6	23.7	22.6	23.8	22.5	
1	ア ン チ モ ン 及 び そ の 化 合 物	0.02以下	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
2	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物	0.002以下	mg/l	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	
3	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物	0.02以下	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
4	1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	0.004以下	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
5	ト ル エ ン	0.4以下	mg/l	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
6	フ タ ル 酸 ジ (2 - エ チ ル ヘ キ シ ル)	0.08以下	mg/l	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
7	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル	0.01以下	mg/l	<0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	
8	抱 水 ク ロ ラ ー ル	0.02以下	mg/l	<0.002	0.007	0.002	0.004	<0.002	0.003	<0.002	0.003	0.007	
9	残 留 塩 素	1以下	mg/l	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	
10	カ ル シ ウ ム ・ マ ク ネ シ ウ ム 等 (硬 度)	10～100以下	mg/l	94	58	77	71	83	78	80	72	58	94
11	マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物	0.01以下	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	
12	遊 離 炭 酸	20以下	mg/l	9	3	5	4	5	4	4	4	9	
13	1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	0.3以下	mg/l	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
14	メ チ ル - t - プ チ ル エ ー テ ル (MTBE)	0.02以下	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
15	有 機 物 等 (K M n O 4)	3以下	mg/l	0.6	1.3	1	1.1	1	1.2	1.1	1.1	1.3	
16	臭 気 強 度 (T O N)	3以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
17	蒸 発 残 留 物	30～200以下	mg/l	353	131	178	157	166	160	187	171	131	353
18	濁 度	1以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
19	p H 値	7.5程度	mg/l	7.9	7.2	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.2	7.9
20	腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	-1程度以上、極力0	mg/l	0.0	-1.7	-0.7	-0.8	-0.6	-0.7	-0.5	-0.6	0	
21	従 属 栄 養 細 菌	集落数2000以下	個/ml	3	1	3	3	6	1	5	4	6	
22	1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.1以下	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
23	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.1以下	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

※従属栄養細菌は各採水地点の年間最大値