令和7年度　各水質監視装置 水質基準項目検査 年間最大値

番号	項　目	水質基準値	単 位	東小	常光小	あじさい	宮地	新宿第一	小谷南	茜通り	境第三	最大値
	水温	－	℃	26.7	29.0	26.5	30.5	25.1	33.0	28.3	30.1	33.0
	残留塩素	－	mg/l	0.77	0.80	0.72	0.78	0.72	0.77	0.71	0.81	0.81
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	1.45	1.76	0.68	1.68	2.70	2.18	0.81	0.86	2.70
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.11	0.13	0.05	0.12	0.08	0.12	0.07	0.06	0.13
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.13	0.11	0.12	0.13
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.21	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.15	0.21
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.013	0.015	0.006	0.015	0.008	0.011	0.004	0.006	0.015
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.008	0.012	0.005	0.013	0.006	0.01	0.004	0.005	0.013
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.010	0.010
26	臭素酸	0.01以下	mg/l	0.009	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.009
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.023	0.028	0.021	0.030	0.022	0.029	0.022	0.028	0.030
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.009	0.012	0.004	0.011	0.007	0.009	0.004	0.005	0.012
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.007	0.010	0.006	0.010	0.008	0.011	0.005	0.008	0.011
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.004	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.004	0.005
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	66.8	17.6	41.3	20.4	18.3	18.0	42.7	28.5	66.8
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	57.1	26.3	38.9	27.0	23.9	24.6	38.8	34.1	57.1
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	88	72	88	74	90	81	88	73	90
40	蒸発残留物	500以下	mg/l	298	136	217	145	176	159	217	180	298
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.9	0.9	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9
47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.9	7.4	7.9	7.6	7.7	7.6	8.0	8.0	8.0
48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5以下	度	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2
51	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満