

吹上地域保育園等新設整備近隣住民説明会 Q & A

Q1…工事中や、イベント時は周辺道路に車両を止めないでほしい（稲刈り時に迷惑となる）

A…工事中は敷地内駐車とします。（電柱工事などのやむを得ない時を除く）

イベント開催時は北側の職員駐車場を利用しながら迷惑のかからないように対応します。

Q2…杭工事の期間、また何mくらいの深さを入れるのか？

A…外構の杭工事を含めると合計で3カ月ほどかかる予定です。

杭の長さについては、建物の杭は19m、外構工事の擁壁の杭は10m前後となる予定です。

Q3…予定地は昔湿地帯だったが大丈夫か？

A…土の試験を行い対応していきます。

Q4…朝7時から8時半まで大型車両通行禁止としているが普通車両はどうなのか？

A…作業員等が通勤のため使用する普通車両は通行予定です。

Q5…工事時間及び曜日は？

A…8時から18時までとする予定です。また、土日は休工とする予定です。

7時半には作業員が現場入りしますが、吹上北中学校の生徒が朝練などで通行するので注意を払います。

また通学状況等を確認して安全対策を行っていきます。

Q6…予定地は過去に2度ほど浸水しているが対応しているか？

A…敷地内の地面の高さは、道路の高さから約1m程度高くする予定です。

Q7…工事業者の通勤経路は、下請け業者も含め、生徒の通学経路と交差するなどの危険はないのか？

A…下請け業者も含め、交通安全の徹底を指導します。

Q8…建設工事完成後は、車両交通量が増えることが予想されるため、イベント時等は近隣学校に伝えたほうがよいのでは？

A…周知について検討します。

Q9…保育園建設予定地の南側市道には、砂利のままの部分があるがどうなるのか？

A…令和9年度に舗装工事予定です。

Q10…工事中に近隣家屋が破損等した場合はどうなるのか？

A…工事業者が事前・事後調査を行う予定なので、修繕内容によって補償します。

Q11…事業が一度中止になり、再度整備が始まった経緯は？

A…吹上地域で民間保育施設の新設があり、利用定員の拡充が図られたため、慎重に検討していたが、鎌塚・吹上富士見両保育所の老朽化が著しいことから、整備を行うこととなりました。

Q12…こどもの声などが騒音とを感じる人がいる可能性があるが、どう対応するか？

A…そのような声があったら必要に応じて対応を検討します。

Q13…保育所のお散歩コースが決まったら近隣に共有してもらえるのか？

A…今後検討し、必要に応じてお知らせします。

Q14…保育園の開園時間は？

A…7時から19時までです。