令和6年度PFOS及びPFOAの水質検査結果

	基準値	単 位	鴻巣3号井	鴻巣5号井	鴻巣7号井	鴻巣8号井		鴻巣9号井	鴻巣10号井	鴻巣11号井	鴻巣12号井	鴻巣13号井	鴻巣14号井
採水日	－	－	令和7年2月5日	令和7年2月5日	令和7年2月5日	令和6年7月17日	令和7年1月22日	令和7年2月5日	令和7年2月5日	令和7年2月5日	令和7年2月5日	令和7年2月5日	令和7年2月5日
水温	－	℃	21.5	23.0	14.5	22.5	19.5	19.0	19.0	15.5	17.5	19.5	18.0
PFOS及びPFOA	2物質の量の和として0.00005以下	(mg/L)	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005

	基準値	単 位	吹上1号井	吹上2号井	吹上3号井	吹上4号井	吹上6号井	川里1号井	川里2号井
採水日	－	－	令和7年2月12日	令和7年2月12日	令和7年2月12日	令和7年2月12日	令和7年2月12日	令和7年2月12日	令和7年2月12日
水温	－	℃	16.0	16.5	16.0	16.5	16.0	18.5	18.5
PFOS及びPFOA	2物質の量の和として0.00005以下	(mg/L)	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005

	基準値	単 位	常光小学校	あじさい公園	宮地公園	東小学校	新宿第一公園	小谷南	境第三公園	茜通り緑地帯
採水日	－	－	令和6年6月5日	令和6年6月11日	令和6年6月12日	令和6年6月5日	令和6年6月19日	令和6年6月19日	令和6年6月19日	令和6年6月19日
水温	－	℃	21.7	21.8	23.6	22.3	21.8	25.8	24.5	23.8
PFOS及びPFOA	2物質の量の和として0.00005以下	(mg/L)	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005