令和7年度PFOS及びPFOAの水質検査結果

	目標値	単　位	常光小学校	あじさい公園	宮地公園	東小学校	新宿第一公園	小谷南	境第三公園	茜通り緑地帯
採水日	－	－	令和7年6月4日	令和7年6月4日	令和7年6月4日	令和7年6月4日	令和7年6月11日	令和7年6月11日	令和7年6月11日	令和7年6月11日
水温	－	℃	19.5	19.4	20.1	20.5	20.1	23.3	22.2	21.5
PFOS及びPFOA	2物質の量の和として0.00005以下	(mg/L)	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005